

# 江苏省发展和改革委员会文件

苏发改能源发〔2025〕76号

## 省发展改革委关于常州新区广达热电有限公司 #1、#2机组关停认定的通知

常州市发展改革委：

你委报来《关于报请对常州新区广达热电有限公司1、2号机组关停核查验收的请示》（常发改〔2024〕13号）及相关支撑性文件等收悉。经审核并会同省电力公司现场实地核查，确认常州新区广达热电有限公司#1机组（0.7万千瓦）、#2机组（1.5万千瓦）已实施关停。关停拆除设备及相关证明文件符合国家发改委、国家能源局《关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（发改能源〔2016〕855号）和江苏省发展改革委《关于进

一步做好全省煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（苏发改能源〔2016〕526号）要求，现予以认定。

附件：淘汰落后小火电机组验收意见表



---

抄送：国家能源局江苏监管办、国家税务总局江苏省税务局，  
省财政厅，国网江苏省电力有限公司。

---

江苏省发展和改革委员会办公室

2025年1月23日印发

---

# 淘汰落后小火电机组验收意见表

|               |                                                      |             |                       |                                                                                           |                    |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 电厂名称          | 常州新区广达热电有限公司                                         |             |                       | 总装机容量<br>(万千瓦)                                                                            | 2.2                |
| 厂址            | 常州新北区华山中路221号                                        |             |                       | 占地面积<br>(亩)                                                                               | 117.3              |
| 电厂类型          | 公用电厂                                                 | 机组类型        | 1台7MW抽凝式<br>1台15MW背压式 | 投产年份                                                                                      | 2004年3月<br>2005年2月 |
| 关停机组及<br>关停时间 | #1机(7MW抽凝式)于2024年12月9日关停<br>#2机15MW背压式于2024年11月16日关停 |             |                       | 关停容量<br>(万千瓦)                                                                             | 2.2                |
| 平均发电<br>煤耗    | 261g/kWh                                             | 平均利用<br>小时数 | 1502小时                | 燃料类型                                                                                      | 烟煤                 |
| 平均供热<br>煤耗    | 38.97kg/GJ                                           | 对外<br>供热量   | 1344588<br>GJ/年       | 年均煤炭消<br>费量<br>(吨标煤)                                                                      | 60840<br>(2024年停运) |
| 利税            | 增值税                                                  | 129.8万元     | 职工人数                  | 在职                                                                                        | 100                |
|               | 所得税                                                  | 4.3万元       |                       | 退休                                                                                        | 40                 |
| 资产负债<br>情况    | 总资产                                                  | 12541万元     | 股权结构                  | 常州能源发展有限公司1800万元, 股权<br>占比60%; 镇江华源投资有限公司600万<br>元, 股权占比20%; 常州广源热电有限<br>公司600万元, 股权占比20% |                    |
|               | 总负债                                                  | 852万元       |                       |                                                                                           |                    |

电厂简要情况:

常州新区广达热电有限公司成立于2001年4月, 位于新北区华山中路221号, 注册资金3000万元, 是一家国有控股企业, 土地面积78204平方米, 建筑面积19300平方米。企业主要生产供电、供热产品, 生产规模为四炉二机, 即1台35t/h链条炉、3台75t/h循环流化床锅炉、1台7MW抽凝式汽轮发电机组和1台15MW背压式汽轮发电机组。其中, 35t/h链条炉于2017年7月报停, 2018年8月注销。

企业排污许可证号91320411728017438L001P, 大气污染物实际排放浓度为烟尘1.49mg/Nm<sup>3</sup>、二氧化硫6.45mg/Nm<sup>3</sup>、氮氧化物21.13mg/Nm<sup>3</sup>。

关停情况:

目前, 企业已拆除#1、#2发电机组和输煤栈桥, 全部99名职工已于2024年底解除劳动合同, 补偿金全员发放到位。大部分热用户的供热接续由常州滨江供热管网有限公司通过长距离供热管道进行替代供热解决, 剩余少数热用户的供热接续为自行解决。

企业法人签字(公章):

2025年1月16日

电网企业代表签字(公章):

年 月 日

省能源局代表签字(公章):

年 月 日