

知识点

- 国发系统判定企业是否掉线，是根据企业上传的十分钟数据来判定的。十分钟数据连续半小时没有上传则数采仪掉线，企业下所有数采仪掉线，企业掉线；企业前面的小房子显示一半灰一半绿，说明企业下一部分数采仪掉线，一部分数采仪在线；显示绿色，说明企业下所有数采仪显示在线；显示灰色，说明企业下所有数采仪掉线
- 3.2 版本日数据的氧含量是现场端直接上报的，不是小时数据汇总的，如原始报没有数据，氧含量 3.2 版本不进行汇总
- 3.2 版本的可疑数据，可疑数据只针对本级直管企业判断

1. 国发系统企业全部掉线

排查过程：

第一、国发系统判定企业是否掉线，是根据企业上传的十分钟数据来判定的。十分钟数据连续半小时没有上传则企业显示灰色（掉线）。

第二、软件显示没有问题，那么平台上没有数据，数据库肯定没有数据，数据库没数据就去检查通讯服务器上的问题。

1、数据处理程序有没有假死，数据处理程序对服务器的性能要求比较高，检查服务器的 CPU 及内存使用情况。

2、检查通讯程序的三个服务有没有正常运行，主要看 CommunicateServices 这个服务的运行情况，如果正常运行检查原始包内的数据有没有接收到下端企业上报的原始报文，用 CRC 校验工具，校验十分钟数据包是否符合 212 协议的格式。

1) 如果通讯服务运行正常，但是接收不到原始包，检查通讯程序和现场端通讯的端口。通讯使用的和下端设备通讯的端口是 5003，是不是通畅，可以在别的同网段内的服务器上 ping（Ping IP）这个服务器的网有没有问题。如果该通讯服务器的 5003 端口映射有外网的端口，用 TCP&UPD 工具作为客户端（下端设备）来连接该服务器的接收数据的端口看是不是可以连上。如果连不上检查通讯程序的配置文件 Config.mdb 里面的 service 表里面的配置

ServerID	Port	Protocol	Memo
Client	5007	ClientProtocolAdapter	和客户端通讯
Equip	5003	EquipProtocolAdapter	和现场机通讯
Transmit	5005	TransmitProtocolAdapter	接收转发数据包
UnderServer	0	下属通讯服务器信息同步SQL	select RegionCode, IPAddress, Port from MonitorOperationData
	0		

检查这个配置的端口有没有被更改过。定州的原因就是配置文件被替换过，忘记改这个端口，导致服务虽然启动着，但是收不到数据。（上报的端口和这块配置的端口不一致）

1、实时数据超标但是未标记为红色的问题，报警冬夏季标准调取的问题。



[MonitorOperationData].[Trigger_WaterFacRTData].sql



[MonitorOperationData].[Trigger_Update_WaterFacRTData].sql



历史数据错误的状态，重新判断.txt

时间: 2016年1月12日 (周二) 14:30

大小: 27 KB

 [MonitorOperationData].[Tri... (7 KB)  [MonitorOperationData].[Tri... (9 KB)

 历史数据错误的状态, 重新... (160 B)

回复: 已处理

如3.1版本遇到类似的问题, 执行附件中的2个触发器, 完了执行一下历史数据状态重新判断的sql
避免此类问题 建议陕西全省都执行一下下面的2个触发器



触发器脚本(1).sql

如果触发器是最新的, 问题还没有解决, 执行一下语句:



ProcV2GetWaterFacAmountDataEntiy获取水污染物累计数据的详细信息.sql



ProcV2GetWaterFacRTDataEntiy获取水排口,水进口实时数据的详细信息.sql

2. 烟尘实测值软件显示 0, 但是数据包中均没有 0 的问题补 0。

实测和折算浓度一般在同一个报文里面, 会同时解析实测和折算浓度


如果一个原始报文只上报了折算值没有上报实测值, 在解析时会默认补 0 解析出实测为 0


如果是烧结监控点, 只报实测没有折算, 折算用-32768 补上, 不入库

建议客户上报原始报文是, 实测和折算在同一个报文上报

3. 监听调取存储过程的步骤:

1.最好用 2005 版和 2008 版数据库。





点击前台页面，查找相应的时间段就可以调用相应的存储。

4. 3.2 版本是非烧结，但是数据修约界面未显示折算浓度的问题：

贵州开磷集团矿肥有限责任公司 > 硫酸A套尾气排放

开磷

考核 贵州开磷集团矿肥有限责任公司

国控 硫酸A套尾气排放

全部 2X50L₁炉炉排气管

贵州中化开磷化肥有限公司

贵州开磷息峰合成氨公司

数据修约 上传凭证

前一天 2016-02-23 后一天 数据来源: 全选 数据状态: 全选 监测因子: 监控点流量 查询 修约 说明

日期	监测时间	数据状态	数据来源	排放量原始值	排放量修正值	浓度原始值	浓度修正值	折算浓度	数据状态	数据来源
				千克	千克	毫克/立方米	毫克/立方米	毫克/立方米		
02-14	2016-02-23 00	数据有效	直出数据	12.914	12.914	40.013	40.013	49.382	数据有效	直出数据
02-15	2016-02-23 01	数据有效	直出数据	18.222	18.222	56.4	56.4	60.797	数据有效	直出数据

解决方案：

大小: 43 KB

QQ截图20160225165432.... (28 KB)

回复：已处理
问题已由于气监控点的必填项，监控点流量异常上下限没有填写，这3家企业我已经随意填写值，折算浓度已显示，请让客户根据实际情况修改如之后遇到此问题，先看监控点流量异常上下限是否填写，无填写进行填写保存，刷新就可以了

基本(备案)信息维护 - 贵州前进橡胶内胎公司

废气监控点基本信息维护

功能菜单

企业列表

信息缺失企业

废气监控点列表

监控点编号	监控点名称	监控点位置	状态
☒ D-FQ-00010	废气总排口	在用	在用

修改 停用 设置污染物 设置数据采集仪 设置在线监测仪 启用停用

8废气监控点详细信息

监控点名称:	废气总排口	监控点编号:	D-FQ-00010
监控点位置:		标志牌安装形式:	平提
监控点高度(米):	120	出口内径(米):	3
经度:	106° 36' 31"	纬度:	26° 34' 48"
排放规律:	稳定连续排放	燃料分类:	
废气监控点类型:	工艺废气排口	燃烧设备用途:	
设备名称:	循环硫化床锅炉	车间工序名称:	
流量异常下限(m³/s):		流量异常上限(m³/s):	
流向:	在用	是否中停并开测试:	否
流向类型:		流向名称:	
是否燃烧等无需折算:	否	折算系数:	
备案登记信息			
排气筒高度(m):		采样位置:	

5. jdk 卸载不掉的问题。



windows installer clean up(1).rar



msicuu2.exe

然后再双击下图 将jdk 卸载 remove



6. 3.2 版本氨氮数据超标但是未标记超标的问题 ProcV2GetPCMonthDataSun

氨氮的冬夏季标准要录入。

1r (梁容) 2016-08-03 11:53:45
3.2以后 适用起始时间 是必填项，要把这个维护进去
1m (李梅) 2016-08-03 11:55:59
适用起始时间填了才会调取标准？
1r (梁容) 2016-08-03 11:56:04
是的
1r (梁容) 2016-08-03 11:56:26
这个是必填项 必须维护

设置废水监控点污染物

污染物名称	浓度报警下限	浓度报警上限	状态
☐ PH值	6	9	在用
☐ 化学需氧量 (COD)	0	60	在用
☒ 氨氮	0	15	在用

注：氨氮报警上下限括号外为水温>12℃的值，括号内为水温≤12℃的值

添加

返回

请输入废水监控点污染物详细信息

修改污染物

060--氨氮

选择污染物 选择标准

*污染物:	(包括标准类别, 标准行业, 标准级别, 适用范围, 标准适用年限和排放标准)		
标准类别:	行业标准名称:		
标准级别:	适用范围:		
标准适用年限:	*排放标准: (水温>12℃) 15		
*适用起始时间: (水温>12℃) 不能为空	*适用截止时间: (水温>12℃) 不能为空		
*浓度报警下限: (水温>12℃) 输入数字, 最长六位小数	0	×	*浓度报警上限: (水温>12℃) 15
*排放标准: (水温≤12℃) 不能为空			
*浓度报警下限: (水温≤12℃)	*浓度报警上限: (水温≤12℃)		
*异常最小值:	0		*异常最大值: 1000
采样周期:	状态: ☒ 启用 ☐ 停用		

查看修改记录

预录标准

保存

7. 3.2 版本出现氨氮没有录入冬夏季的起始时间和超标数据修约后污染源仍显示超标的问题。

- (1) 备份原来的文件
- (2) 换一下文件
- (3) 重启数据处理程序
- (4) 历史数据需要重新修约一遍就可解决。



JointSky.DataProcess.Business(3).dll



JointSky.DataProcess.DataBase(1).dll

8. 实时数据的功能的新增

功能增加：

晋中污染源监控系统国控和非国控中，污染源监控的废气监控点，实时数据每一项污染物只显示一列且只显示污染物的折算实时浓度。客户希望实时数据能和十分钟数据和小时数据一样，实时数据中每个污染物能够显示它的实测浓度和折算浓度（即下图中，图1圈红部分的列数列名改成图2圈红部分的列数列名即可）。

监测时间	监测点名称	二氧化硫(毫克/立方米)	二氧化氮(毫克/立方米)	可吸入颗粒物(毫克/立方米)
2016-07-15 17:01:44	山西天圣燃气有限公司	34578.340	7.3	43.3
2016-07-15 18:56:44	山西天圣燃气有限公司	34685.875	7.5	40.2
2016-07-15 18:51:44	山西天圣燃气有限公司	42885.879	7.6	44.9
2016-07-15 18:46:44	山西天圣燃气有限公司	38784.211	7.8	43.9
2016-07-15 18:36:44	山西天圣燃气有限公司	32047.544	8.2	39.4
2016-07-15 18:31:43	山西天圣燃气有限公司	38638.878	8	43.9
2016-07-15 18:26:43	山西天圣燃气有限公司	48638.102	7.7	40.2
2016-07-15 18:21:43	山西天圣燃气有限公司	41536.137	7.8	42.6
2016-07-15 18:16:43	山西天圣燃气有限公司	38129.428	7.7	40.6
2016-07-15 18:11:43	山西天圣燃气有限公司	42847.454	7.8	42.6
2016-07-15 18:06:43	山西天圣燃气有限公司	38276.191	7.3	41.6

(图1)

监测时间	监测点名称	二氧化硫(毫克/立方米)	二氧化氮(毫克/立方米)	可吸入颗粒物(毫克/立方米)
2016-07-15 17:01:44	山西天圣燃气有限公司	34578.340	7.3	43.3
2016-07-15 18:56:44	山西天圣燃气有限公司	34685.875	7.5	40.2
2016-07-15 18:51:44	山西天圣燃气有限公司	42885.879	7.6	44.9
2016-07-15 18:46:44	山西天圣燃气有限公司	38784.211	7.8	43.9
2016-07-15 18:36:44	山西天圣燃气有限公司	32047.544	8.2	39.4
2016-07-15 18:31:43	山西天圣燃气有限公司	38638.878	8	43.9
2016-07-15 18:26:43	山西天圣燃气有限公司	48638.102	7.7	40.2
2016-07-15 18:21:43	山西天圣燃气有限公司	41536.137	7.8	42.6
2016-07-15 18:16:43	山西天圣燃气有限公司	38129.428	7.7	40.6
2016-07-15 18:11:43	山西天圣燃气有限公司	42847.454	7.8	42.6
2016-07-15 18:06:43	山西天圣燃气有限公司	38276.191	7.3	41.6

编辑备注主题

1r (回复) 08-15 11:53:07

0054325: 长治黎城县出现了和晋中非国控7.20提交的一样的问题，还请抓紧解决

晋中污染源监控系统国控和非国控中，污染源监控的废气监控点，实时数据每一项污染物只显示一列且只显示污染物的折算实时浓度。客户希望实时数据能和十分钟数据和小时数据一样，实时数据中每个污染物能够显示它的实测浓度和折算浓度（即下图中，图1圈红部分的列数列名改成图2圈红部分的列数列名即可）。

1r (回复) 08-15 11:53:48

此问题已解决，在晋中和长治黎城县都执行了

1r (回复) 08-15 11:54:17

如果其他地市有需求 请对省业务库进行执行下面的sql

1r (回复) 08-15 11:54:20

ProcV2GetPCRTData获取行转列的排口实时数据.sql

1r (回复) 08-15 11:54:20

ProcV2GetDataGridTitleByOutput得到排口监测数据模块的datagrid的表头.sql

ex (回复) 08-15 11:54:39

收到 谢谢

dy (回复) 08-15 11:55:24

高星 你把这些都记录一下 同样的问题以后就不用再提了

ex (回复) 08-15 11:57:47

好的

ProcV2GetPCRTData获取行转列的排口实时数据.sql

ProcV2GetDataGridTitleByOutput得到排口监测数据模块的datagrid的表头.sql


9. 排口报表没有数据的问题



10. 排口报表与监控点报表不一致的问题 0054614

分派给	梁睿		
优先权	中	完成度	未处理
状态	已解决		
摘要	0054614: 湖南邵阳多家普通废水企业在统计报表内的废水在线监测数据报表和废水在线排口报表查询的流量不一致, 相差一倍。		
说明	湖南邵阳多家普通废水企业在统计报表内的废水在线监测数据报表和废水在线排口报表查询的流量不一致, 相差一倍。		
附加信息	邵阳: 通讯服务器 10.43.160.3 administrator User1234 D:\joinsky 应用服务器 10.43.160.3 administrator User1234 D:\joinsky 交换服务器 10.43.160.7 administrator zgc12369 D:\joinsky 数据服务器 10.43.160.2 administrator admin123 SQL密码 : 123.com http://10.43.160.3:8080/jointframe/app/AppMainIndex.page [^] 帐号密码 syjoinsky 1234567		
省份	湖南		
期望完成时间	2016年8月30		
研发预计完成时间	2016年8月30		
实际解决时间	2016年8月30		
附件	新建 Microsoft Word 文档截图.docx [^] (508,083 bytes) 2016-08-30 18:52		
将状态改为: 新建 监视问题 重新打开问题			
关系			
当前没有用户在监视这个问题。			
问题注释			
(0035364) 梁睿 2016-08-30 21:05	已处理 废水监控点月报表, 取的是日数据, 由于日数据是根据小时数据加权求平均的 根据HJ/T 356 - 2007 文件要求的, 水的日均值用加权平均值计算 排口月报表, 取的是排口日数据, 根据监控点小时数据算平均值 因此2者会有差异		

11. 部署过程中污染源监控中显示以下错误。



解决办法：重启服务器


12. 数采仪判断有问题的问题，作业判断不过，污染源界面有的显示小房子有的不显示问题

解决办法：

(1)用以下语句查询企业的数采仪在不在改表中，如不在手动添加。(MN 号不在表中肯定是不做判断的)

```
SELECT  DGIMN, ReportStatus, UpdateDate
FROM    DGIReportStatus
WHERE   (DGIMN IN ( ' 31610106XACB02', ' 31610106XACB03' ))
```

(2)由于企业的 psgcode 前四位不是本级的 regioncode,而作业只是判断本级的。



数采仪又出现判断不正常的问题解决办法：

3.1.停运+掉线状态.zip (3 MB)

回复：这些企业报警不正确，是由于这些企业都在停运中，停运会自动解报，但是没有更改数采仪状态现进行修改，停运后，数采仪指示灯变为灰色，数采仪状态改为掉线，企业状态的判断没改变，如发现问题请及时联系。
详细更改方案见附件，下面方案可用于陕西其他地市


exec ProcV2GetDGISStatus

@PSCode=230000000073,@DGIMN=N'06089220013001'

(0040495)
梁睿
2017-11-28 17:32

exec ProcV2GetDGISStatus @PSCode=230000000073,@DGIMN=N'06089220013001'
select * from MonitorOperationData.DGIAAlarmStatus 这张表数据有问题，已处理

问题 污染源界面有的显示小房子有的不显示



(0036631)
梁睿
2016-12-21 18:52

exec ProcV2GetPSTreeInfo
@RegionCode=N'140400000',@AttentionDegreeCode=N'0',@OutputType=0,@UserName=N'czs_jq',@CurrentPage=1,@ParentPage=20

sp_helptext ProcV2GetPSTreeInfo
sp_helptext ViewPSInfoList
把 ViewPSInfoList 更新一下好了


13. 省厅企业不能正常判断的问题。

解决办法：（1）这是客户反映的湖北省厅有一家企业状态无法正确判断，问题就是

黄冈市也有这家企业，但是地市交换上来的数据更新了省厅，国家的数据


建议在遇到省厅的企业无法正常判断时 1.排查这家企业是不是本级企业,2 用作业中的函数去判断，如果可以判断，去根据企业编码或者企业名称查看是否有地市也有这家企业，是不是地市企业数据更新了省厅的数据，将地市的 pscode 不交换至省厅。

(2) 如果地市没有交换，但是省厅还是报相关的问题，问题解决方案如下：



14. 数采仪反控没有记录显示的问题。

解决办法：(1) 数采仪反控等操作都是只能操作本级企业，黑龙江省所有企业都是在省级进行管理，所有这些企业的所属环保机构必须是黑龙江省才能进行数采仪反控操作，无法反控的企业(以兰西县盛泽供排水有限责任公司为例)的所属环保机构不是黑龙江省而是兰西县，必须把这家企业的所属环保机构改为黑龙江省才能进行数采仪反控操作，(2) 这个 mn 号对应了 2 个 pscode 数据库中一个 mn 号对应 2 个 pscode，但是咱软件也有问题，没有进行过滤 status=0 这个条件，导致把不用的 pscode 赋值。



15. 点击反控命令无反应的问题。

```
select * from MonitorOperationData.RemoteCtrlCmdType
select * from MonitorOperationData.RemoteCtrlCmdSet
```

大小: 379 KB

 朔州反控问题.docx (182 KB)

 QQ截图20151012171542.... (93 KB)

回复：问题已处理，详细情况见附件，如其他地方有问题，也可使用




1.这块没有配置 ip 和端口,如果没有特殊修改,默认填为通讯服务器的 ip 和 5007 端口



2.
`select * from MonitorOperationData.RemoteCtrlCmdType`

`select * from MonitorOperationData.RemoteCtrlCmdSet`



这 2 张表是空的

从有的地方考过来

16. 反控显示等待发送的问题

0054394: 福建省 3.2 自动监控系统无法反控数据

查看问题详细资料(简易) [跳转到注释]

[<<] [>>]

编号	分类	严重性	出现频率	
0054394	[国控重点污染源自动监控系统3.2 (公共版)] 日常服务	次要错误	随机	2016-08
报告人	张远林	查看状态	公共	
分派给	梁容			
优先权	中	完成度	未处理	
状态	已解决			
摘要	0054394: 福建省3.2自动监控系统无法反控数据			
说明	使用远程控制界面取小时数据是, 一直显示"等待发送".			
附加信息	http://218.66.59.97:8080/jointframe/app [^] 账号dimo4008 密码joy77889900			
省份	福建			
期望完成时间	2016.8.19			
研发预计完成时间	20160817			
实际解决时间	20160817			
附件	国发平台无法反控数据的问题.docx [^] (1,122,858 bytes) 2016-08-10 17:51			

将状态改为:

新建

▼

监视问题

重新打开问题

关系

当前没有用户在监视这个问题。

问题注释

(0035199)
梁容
2016-08-17 23:32

已处理 可以反控了 就是把AutoMitorcontrol.exe 进程关闭, 把通讯的3个服务重启
AutoMitorcontrol.exe 进程控制反控

17. 统计分析中 cod 和氨氮排放量统计对调的问题:统计分析中氨氮统计的是 cod 问题.txt

解决办法：



18. 在污染源界面实测值超标但是没有标记超标的问题。




ProcV2GetPCHourDataStrenght.txt

大小: 30 KB

ProcV2GetPCHourDataStr... (19 KB)

回复：金昌的问题已解决，这个需要根据一个存储过程，如果其他地方遇到此问题，也可以执行此存储过程（执行前先备份旧的存储过程）



19. 有关凭证上传限制 0M 的问题。



```
<appSettings>
<!--现场端综合管理凭据上传文件大小, 单位(M)-->
<add key="SenceProofSize" value="40"/>
<!--当前系统版本号-->
```

20. 3.2 版本用户添加问题。



21. 氧含量单独模块页面查不出数据的问题。

lr (梁容) 2016-09-07 16:08:07
如果在3.1版本 添加了内蒙版本的修约氧含量模块，但是查无数据 可以 先替换DBAccess文件，不行在替换下面的。swf 文件 ，替换后要清空ie缓存

lr (梁容) 2016-09-07 16:08:11

 DataRoundingS01.swf

lr (梁容) 2016-09-07 16:08:24

 DBAccess(1).Config

 DBAccess(1).Config

 DataRoundingS01.swf

22. 企业超标的统计来源:

thl (唐欢龙) 01-05 14:52:32

 各省严重超标企业SQL(1)(1).sql

lm (李梅) 01-05 14:52:39
0056071: 乌海定制版要查询全部企业有效日均值超标率的查询SQL

lih (李航 女) 01-05 14:52:59
这个为啥不给研发呢

thl (唐欢龙) 01-05 14:53:06
这里有一个在国家库里查红黑榜企业的SQL 可以参考一下

lm (李梅) 01-05 14:53:18
航航，这个单子是要写脚本了，唐欢龙说着急了，方哥的意思是让你写

lih (李航 女) 01-05 14:53:22
好的

lm (李梅) 01-05 14:54:01
嗯，如果你那边有啥情况你可以及时给芳哥反馈哦

thl (唐欢龙) 01-05 14:54:12

cf (陈飞) 2017-01-03 16:31:48
超标判定: 日均值大于标准值 (且当天小时均值超标); 按照基础信息中的是否烧结等无需折算来判断用实测值还是折算值，如果用折算值判断，需要加上氧含量小于等于15，大于15认为异常。

cf (陈飞) 2017-01-03 16:32:23
企业超标率的计算: 企业超标天数/企业有效上报天数。

cf (陈飞) 2017-01-03 16:32:59
企业超标: 当天有任意监控点任意污染物超标认为该企业当天超标。

cf (陈飞) 2017-01-03 16:33:50
有效上报: 当天有有效小时数据和日数据上报，认为当天有效上报。

 各省严重超标企业SQL(1)(1).sql

23. 0057902: 国发平台无 GB31574-2015 国家标准，需添加

 GB31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(1).txt

lr (梁容) 06-27 16:25:24

0057902	杨斌	[国控重点污染源自动监控系统3.2(公共版1)] 客户需求	次要错误	已解决 (梁容)	2017-06-27	国发平台无GB31574-2015国家标准，需添加
---------	----	----------------------------------	------	----------	------------	---------------------------

lr (梁容) 06-27 16:25:36

 GB31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准.txt

lr (梁容) 06-27 16:26:03
这个地方已执行 如果其他地方要这个标准也可以执行下面脚本

lr (梁容) 06-27 16:26:40

 GB31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(1).txt

lr (梁容) 06-27 16:26:57
把最后一次发你的保存一下

lm (李梅) 06-27 16:27:11
好的

24. 内外网访问

ymb (杨茂斌) 07-05 14:22:32
关键是在自己的电脑能访问81端口 不能访问下端目录
ymb (杨茂斌) 07-05 14:22:42
下一级目录
lr (梁容) 07-05 14:26:28
如果要内外网同时正常访问，映射的外网的8080 81端口 在本服务器也可以外网的这两个端口
lr (梁容) 07-05 14:27:27
现在8080 外网地址在本服务器无法访问 在其他外网服务器可以访问
81端口映射到外网的地址 本服务器无法访问，在其他外网服务器也无法访问
ymb (杨茂斌) 07-05 14:24:54

← → http://218.84.223.247:81/ 查看问题 - 西安交大长天--问... 218.84.223.24

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

218.84.223.247 - /


2017/7/3	15:16	<dir>	App_Data
2017/6/12	10:16	<dir>	AutoMonitorWebSite
2017/7/3	11:38	<dir>	BaseDataBaseSite
2017/7/3	15:01	168	web.config

ymb (杨茂斌) 07-05 14:25:15
81端口可以访问 但是不能访问下一级目录
lr (梁容) 07-05 14:33:15
就是说 8080 81映射的外网地址 现在只能在其他服务器浏览 在本服务器上 无法浏览
lr (梁容) 07-05 14:33:53
映射的8080 81 外网地址必须在本服务器 和其他服务器都要可以访问 才算映射好了
ymb (杨茂斌) 07-05 14:31:09
恩恩 好的 我给客户说一下
ymb (杨茂斌) 07-05 14:32:01
哪为什么 8080端口的能正常访问 81端口的只能访问根目录 其他访问不了
lr (梁容) 07-05 14:36:15
我只知道 在本地服务器 都可以访问了映射的外网的8080 81端口 系统的外网访问才能正常
lr (梁容) 07-05 14:36:06
外网访问的 8080 你在其他电脑可以访问正常呀。81端口的应用无法访问是因为81 端口的应用还是要跳转到8080 端口
8 18080 端口在本地服务器上 外网不通 在跳转的时候无法跳转 所以81 无法访问

29.console 平台菜单栏出现重叠 0058195



25. 自定义标签不能翻页的问题



26. 0058794: 江苏重点地区重点行业排查问题

(1)如果是之前正常,突然变空白了,就查一下[PSBaseInfo_Expand]表,industryemphasis

字段如果是汉字的,说明是企业自己输入的,系统识别不了,改成 NULL 就行了.

(2)proc_GetPSiInfoPaichabiao -1,"",-1,-1,-1,-1,-1,'bjlyy',1,100,0 先执行,看数据库

报错不? bjlyy 换成平台登录用户名

(3) 请排查以下几点.

1. 企业 排口 监控点 污染物 (启用且未删除)
2. 选择可监控的企业
3. 不包含垃圾焚烧企业
4. 所有监控点必须设置流向关系并且最终流向排口
5. 企业是否授权? PSInfo.MonitorInfo_Expand

27. 短信报警的问题 0058742



短信发送表，status 字段 1 代表发送了

```
select * from Message.MessagePrepareSend
order by updatedate desc
```

```
select * from Message.MessageContentItem
order by updatedate desc
```

```
select * from Message.MessageConfig
order by updatedate desc
```

```
select * from dbo.ExceptionLog
order by time desc
```

28. 省上和地市的自查表里面的企业数不一致问题。0058904 0058903

原因：1 行政区划查询问题（不包含下级企业）

2.省厅库有些企业的监控点没有同步过来

3.交换企业的表没有企业。

```
select * from DataExchange.PSReport
where pscode=361000000064
```

```
insert into DataExchange.PSReport
select PSCode,[ExchangeDate] from psinfo.psbainfo p
where dbo.f_GetISEPOPS(PSCode)=0
and not exists(select 1 from DataExchange.PSReport r where p.PSCode=r.PSCode)
```

```
proc_GetPSiInfoPaichabiao 360900000,'','-1,-1,-1,-1,-1,'appadmin',-1,1,1000,0
sp_helptext proc_GetPSiInfoPaichabiao
```

```
select
    a.PSCode                                --企业名称
    ,a.MPCode                                --监控点编号
    ,a.MPType                                --监控点类型

from (
    select PSCode,1 MPType, OutputCode as MPCode , OutputName as
MPName from [PSInfo].[WaterOutput] where isnull(Status,0)=0
    union
    select PSCode,2 MPType, OutputCode as MPCode, OutputName as
MPName from [PSInfo].[GasOutput] where isnull(Status,0)=0
    union
    select PSCode,3 MPType, InputCode as MPCode , InputName as
MPName from [PSInfo].[WaterInput] where isnull(Status,0)=0
) a where pscode in (3610000000064)
```

29. 0059542: 污染源监控模块有一家企业数据导出错误: 由于长度不够

```
select * from [dbo].[ExceptionLog]
order by time desc
```

--将截断字符串或二进制数据。

```
ProcV32GetPCDayDataStrengthReport
[dbo].[ProcV32GetPCHourDataStrengthReport]
```

```
create table #temp
(
    code int,
    Name varchar(200),
    PollutantName varchar(200),
    UnitName varchar(500),
    UnitSymbol varchar(500),
    ShowName varchar(500),
    LineColor varchar(500)
)
```

30. 总磷总氮排除标准

lr (梁容) 06-26 14:58:02



总磷总氮标准查询.txt

lr (梁容) 06-26 14:58:32

哪个地方需要总磷总氮标准，让从国家查询然后复制到各地市

lr (梁容) 06-26 14:58:49

查询的表都在txt写着

lr (梁容) 06-26 14:58:51